РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Автомивка“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-67/22.03.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР, вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2023г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, манган и фосфати.

Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишено съдържание на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 20,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с PVC тръбно-филтрова колона ∅160мм. Околотръбното пространство в интервала 0,0-20,0м е запълнено със засипка от промит речен чакъл фракция 5-15мм. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервалите 8,0-12,0 м и 16,0-20,0м. Устието на кладенеца е оборудвано с потопяеми помпа ST 1809 със следните характеристики - максимален дебит Qмакс.= 100л/с. и напор H=58м. Кладенеца е оборудван с водоизмервателно устройство “POWOGAZ”. Измерването на СВН и ДВН в кладенеца се осъществява с електролот.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на имот №XVII-ТУ, кв. 15 по регулационния план на с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 226,91 м</u> N 42°04'59,801" E 24°25'27,792"-Координатна система WGS84 X 4661456.261 Y 8589615.446-Координатна система БГС 2005г. X 4535840.930 Y 8611229.037-Координатна система „1970”, височинна система Балтийска. 32888
Заявено водно количество за водовземане	**$Q_{пр.ср.год.}$ = 0,080 л/с.** **$Q_{макс.}$ = 1,30 л/с. (до 0,06ден.)** **$Q_{макс.}$ = 2519,0 $м^3$/г.** **$Q_{мин.}$ = 1763,0 $м^3$/г.** **$S_{макс.доп.}$ = 0,89 м**
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането;

ISO 9001:2015
Certificate NoBG/1398Q/1411

	Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и манган. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411