РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140021/09.10.2008г. последно продължено с решение №РР–2774/17.02.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект

Обект	„Канализационна мрежа”
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Умишка река, представляваща ПИ с идентификатор 06207.3.162 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна частна собственост;
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA700R145 – „Река Равногорска река”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. №РР–08–119/22.12.2021г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление (ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г.), който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, водното тяло с код BG3MA700R145 – „Река Равногорска река” е определено в добро екологично и неизвестно химично състояние. За 2023г. повърхностно водното тяло с код BG3MA700R145 е определено в добро екологично състояние и в добро химично състояние по матрица „вода“. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто състояние и предотвратяване на евентуалното му влошаване в периода от 2022г. – 2027г. и постигане на добро състояние или опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на евентуалното му

	влошава. Точките на заустване попадат зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попадат в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а” от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Не попадат в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включена в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Попадат в трети пояс на СОЗ „Мин. Брацигово“ учреден с №РД–40/17.01.2003г. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022г.–2027г. (ПУРН 2022г.–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	**Заустване №1/Поток №1 (Главен колектор I Ø800)** – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Умишка река, представляваща ПИ с идентификатор 06207.3.162: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване: **42°01'34,461"N 24°21'35,94"E** Надморска височина: **H=370,74 м**

	Заустване №2/Поток №2 (Главен колектор IV Ø600) – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Умишка река, представляваща ПИ с идентификатор 06207.3.162: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване: **42°01'37,43"N 24°21'31,99"E** Надморска височина: **H=369,20 м**
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Град Брацигово, Община Брацигово, Област Пазарджик; **ЕКАТТЕ 06207**
Заявено водно количество за заустване	**Заустване №1/Поток №1 (Главен колектор I Ø800)** – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Умишка река, представляваща ПИ с идентификатор 06207.3.162: $Q_{ср.ден.}$ = 52,82 м^3/ден $Q_{макс.час.}$ = 382,65 м^3/час $Q_{ср.год.}$ = 139 667,3 м^3/год
	Заустване №2/Поток №2 (Главен колектор IV Ø600) – Смесен поток битово–фекални и дъждовни отпадъчни води в река Умишка река, представляваща ПИ с идентификатор 06207.3.162: $Q_{ср.ден.}$ = 16,08 м^3/ден $Q_{макс.час.}$ = 115,55 м^3/час $Q_{ср.год.}$ = 6 995,2 м^3/год
Място за мониторинг	**Пункт №1** – РШ последна преди заустване на Главен колектор I Ø800; **Пункт №2** – РШ последна преди заустване на Главен колектор IV Ø 600;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	**Показатели**			**Собствен мониторинг**	
				Честота на пробовземане	**Вид на пробата**
Заустване №1 **Поток №1** **Смесен поток** БФОВ и ДОВ *място за мониторинг* **Пункт №1**				Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води	
	Активна реакция pH	**6,0 – 9,0**		на тримесечие*	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**60 /35**		на тримесечие*	съставна
	$БПК_5$	**25**		на тримесечие*	съставна

ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411

РШ последна преди заустване на Главен колектор I Ø 800	ХПК (бихроматна)	**125**		на тримесечие*	съставна
	Нефтопродукти	**5**		на тримесечие*	еднократна
Заустване №2 **Поток №2** **Смесен поток** БФОВ и ДОВ *място за мониторинг* **Пункт №1** РШ последна преди заустване на Главен колектор IV Ø600	Активна реакция pH	**6,0 – 9,0**		на тримесечие*	еднократна
		мг/дм^3	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**60**		на тримесечие*	съставна
	$БПК_5$	**25**		на тримесечие*	съставна
	ХПК (бихроматна)	**125**		на тримесечие*	съставна
	Нефтопродукти	**5**		на тримесечие*	еднократна

* Минимален брой проби през първата година – 12 броя през еднакви интервали от време. Ако 12 – те проби от отпадъчните води са отговорили на изискванията, се извършват 4 броя проби през следващите години, но в случай, че една от 4–те проби не отговаря, тогава отново се вземат 12 броя проби през годината, която следва.

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна мрежа разрешително за заустване. 2. Канализационната мрежа и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 3. Да се поддържа в изправност изградената канализационна мрежа, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово–фекални и дъждовни отпадъчни води. 4. Да се предприемат действия по стартиране изпълнението на предивдените в ПУРБ на ИБР за периода 2016–2021г., който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, а именно мерки за изграждане/доизграждане и/или реконструкция на канализационната мрежа за населеното място.
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните	1. Да се предприемат действия по стартиране изпълнението на предвидената в ПУРБ на ИБР за периода 2016–2021г., който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до

съоръжения	приемането на актуализирани планове, а именно мярка за изграждане пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на населеното място.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на количеството заустване отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 4. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 5. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. Забранява се включването на нови потребители, заустващи отпадъчни води към канализационната мрежа на населеното място, когато същата не може да осигури отвеждането на отпадъчните води, при спазване на условията на издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води. 2. В канализационната мрежа на населеното място за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на същата. 3. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни

	обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307.	

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

ITA INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411